

Ügyintéző: dr. Endrédi
Gábor
Melléklet: 1 db

Tárgy: 2. számú kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevő!

A Pécsi Tudományegyetem (PTE), mint Ajánlatkérő „*Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár aszeptikus részleg kialakítása*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész szerint indított közbeszerzési eljárásban alábbi kérdések érkeztek, amelyre az alábbiakban adja meg a válaszokat:

1. Kérdés:

A PTE KK. Gyógyszertár átalakítás Honvéd u.3.kiviteli építész dokumentumainak része az E12 számú bútor konszignáció. Ezen konszignáció része B1-B18 számozásig az irodabútorok minősülő bútorzat kategória. A konszignációhoz tartozó bútorral szemben támasztott követelmények kizárólag a laborbútorokra szólnak. Az irodabútorok konszignációja az alaprajzi jelet, szélesség/ hossz méretet, darabszámot, és általános megnevezést tartalmaz (pl.tárgyaló asztal). sem a konszignáció sem az építész műleírás bővebb tájékoztatást nem ad, ill. a műleírás 1.6. belsőépítészeti leírásában a pár soros utalás nem egyértelmű.

1.az irodabútorok beárazásával kell -e foglalkozni? ha igen akkor kérjük a típust ill. márkanévet megadni

2.a laborbútorok a konszignáció ill a leírás alapján gyárthatók. kérdezzük:egyértelműnek kell e venni a gyártásuk-beépítésük szerepeltetését a költségek között?

3. A projekt dokumentumaiból hiányzik a GYL_G jelű elosztó rajza.


VÁLASZ:

1. IGEN, BE KELL ÁRAZNI AZ IRODABÚTOROKAT IS.

A VIVAX IRODABÚTOROK VÁLASZTÉKÁBÓL NOVA ASZTALOK, VIVAX UNI SZEKRÉNYEK, VIVAX IRODAI SZÉKEK. A TEAKONYHA IKEA.- VAGY AZOKKAL MŰSZAKI TELJESÍTMÉNYÉBEN EGYENÉRTÉKŰ TERMÉKEK.

2. IGEN, SZEREPELTETNI KELL A KÖLTSÉGEK KÖZÖTT A LABORBÚTOROK GYÁRTÁSÁT- BEÉPÍTÉSÉT IS. (BE KELL ÁRAZNI A KIADOTT KÖLTSÉGVETÉSBE).

3. A MEGRENDELŐ A HIÁNYZÓ TERVLAPOT (GYL_G JELŰ ELOSZTÓ) CSATOLTAN MEGKÜLDNI.



2. **Kérdés:**

Kérdések:

műanyag nyílászárók:

felület :

eloxált alu takaróprofil tok típusként (nem jellemző az eloxált szín)

felületként pedig belült törtfehér? kívül barna? ellentmondás

VÁLASZ:

- FEHÉR MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓ, AMI KÜLSŐ OLDALÁN A MEGLÉVŐ NYÍLÁSZÁRÓK SZÍNÉVEL EGYEZŐ BARNA PORSZÓRT ALU BURKOLATOT KAP.

3. **Kérdés:**

Hővédő fólia mit jelent? A modern Low-e üvegrekre gondoltak talán? Mit kell u-érték ügyileg tudni a szerkezetnek, üvegeknek?

VÁLASZ:

- „U ÉRTÉK ÜGYILEG”: KONSZIGNÁCIÓ SZERINT.

A KÜLSŐ ÁRNYÉKOLÁS NEM MEGOLDOTT AZ ÉPÜLETEN, EZÉRT A HŐTERHELÉS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÜVEGRE PL. LLUMAR VAGY SOLAR CONTROLL V. EZZEL EGYENÉRTÉKŰ FÓLIA ELHELYEZÉST JAVASOLUNK, BEÉPÍTÉSI HELYE A GYÁRTÓ UTASÍTÁSA SZERINT. „LLUMAR N1050 SR CDF” VAGY EZZEL EGYENÉRTÉKŰ SOLAR CONTROLL V. MÁS TÍPUS

4. **Kérdés:**

Alosztó üvegek közti vagy külső ráragasztott?

VÁLASZ:

ÁLOSZTÓ, TEHÁT NEM OSZTJA AZ ÜVEGET, KÜLSŐ RÁRAGASZTOTT

Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatát a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve készítse el.

Pécs, 2017. december 11.

Tisztelettel:


.....
Dr. Csécsi Henrietta
Ajánlatkérő képviseletében
