

1240m<sup>3</sup>/h

WOLF DV-2-225-230V tervezett tetőventilátor  
 Vel=1240 m<sup>3</sup>/h dp=120Pa  
 230V 0,18kW vezérlés: időkapcsolóról  
 Tartozékok:  
 - Fokozatmentes ford.szám szabályzó 0-10V  
 - Lapostető lábazat, magas kivitel (500mm)  
 - Önműködő visszacsapószelep  
 - Hangcsillapító lapostető lábazathoz  
 - Tömítőkeret műanyagból  
 - Közdarab tetőátvezetéshez

720  
 500  
 250  
 250  
 250

Meglévő kifűvőfej lábazat átalakítása  
 tetőventilátor fogadására (belső méret 400x400mm)

Bontandó csőventilátor függőleges szakaszban  
 Helyére spiko cső beépítése

Feltételezett nyomvonal és méret

+3,33

440m<sup>3</sup>/h

Aprólamellás rács cseréje  
 TROX AH-0-AG 425x225  
 szabályzóval egybeépített  
 alumínium rácsra.

±0,00

A páralecsapódásra hajlamos ill. kültérhez kapcsolódó légcsatornák 13mm vtg. AC/Armaflex zártcellás szigeteléssel ellátandók.

<h1>PinceSTUDIO Kft.</h1> <p>7831 Pellérd, Deák F. u. 6. iroda: Pécs, Majorossy I. u. 4. T:70/33-51-081 email: pincestudio@gmail.com</p>		Méretarány: <div>M 1:50</div>
Munka:	PTE TTK Sportszarnok korszerűsítése, valamint a TTK meghatározott laborok, előadóterem felújítása Pécs, Ifjúság útja 6.	
	Nem MVP Sportszarnok öltözők	Munkaszám: T-17-06-02
Rajz:	Szellőzés B-B metszet	Rajzsorszám: <div>K.GI-03.00</div>
Tervező: Jermás Krisztián G-T 02/0951	Vez. tervező: Vigh Szabolcs G-T 02/0962	Dátum: 2017. június 15.