



Megjegyzés:

A páralecsapódásra hajlamos ill. kültérhez kapcsolódó légcsatornák 13mm vtg. AC/Armaflex zártcellás szigeteléssel ellátandók.

Munka:		Munkaszám:	
PTE TTK Sportcsarnok korszerűsítése, valamint a TTK meghatározott laborok, előadótermek felújítása Pécs, Ifjúság útja 6.		T-17-06-02	
Rajz:		Rajzsorszám:	
Nem MVP Sportcsarnok öltözők Szellőzés Földszinti alaprajz		K.GI-02.00	
Tervező:		Dátum:	
Jermás Krisztián G-T 02/0951	Vigh Szabolcs G-T 02/0962	2017. június 15.	