



Szerelvény jegyzék (hőviszanyerő)		
Ssz.	Megnevezés	méret/műszaki adatok
1	Kazántöltő-űritőcsap	3/4"
2	Víz-levegő hőviszanyerő hőcserélő	Q=2,4 m ³ /h; H= 13,0 m;
3	Sarok hollander	2"
4	MOFÉM gömbcsap	2"-os kb menetes
5	Háromjratú keverő/osztó szelep, Honeywell V135B tip; DN32; Kvs=5,0	Szelepmozgató Honeywell M7410A1001 24 V-0,7 VA
6	Tour & Andersson TA-STAD beszabályozószelep	2"-os
7	Y szennyfogó szűrő	Honeywell FY 50-11/4C tip.
8	Fémtokeos ipari könyök hőmérő	0°C-120°C / 63 mm
9	hőmérséklet érzékelő	VTS légkezelő, szállítási csomagban
10	MOFÉM gömbcsap	1/2"-os kb menetes
11	Autómata légtelenítő	Flamco Flexvent 1/2"
12	Caleffi tágulási tartály csatlakozó szelep	3/4"
13	Nyomásmérő	max. 4,0 bar
14	Rugóterhelésű biztonsági szelep	1/2"-2,5 bar
15	Tágulási tartály fűtésre/hűtésre	8 literes Pe.=0,5 bar
16	Hőviszanyerő szivattyú WILO Stratos 65/1-16 Pn 6/10	Q=2,4 m ³ /h; H= 13,0 m; 1~230 V / 50Hz; 1,45 kW 6,4 A

KERTÉSZ
ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt.
 7627 PÉCS, Kispircsizma dűlő 24.
 tel.: (30) 9-360-003

MEGRENDELŐ: **PTE Idegsebészeti Klinika**

M.CÍME: Pécs, Rét utca 2.

TERV: **Légkezelő hőviszanyerő
 kapcsolási vázlat**

RAJZSZÁM

GF-4

MUNKASZÁM

1703

LÉPTÉK

1:50

DÁTUM

2017.02.

Kertész Gábor

Gernert Attila

SZERK.TERV.

FEL.TERVEZŐ MMK: G-T/02-1144