



MUNKAKÖZI TERV

**JELMAGYARÁZAT A "V-0" SZÁMÚ RAJZONI**

ELOSZTÓ HÁLÓZAT TÍPUSA: TN-S /NULLÁZÁS/  
KIEGÉSZÍTŐ HIBA ELLENI VÉDELEM:ÁRAMVÉDŐ KAPCSOLÓ  
FESZÜLTSG: 3 X 230/400 V - 50Hz  
A TERV CSAK A MŰSZAKI LEÍRÁSSAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!  
Jelen tervdokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.  
Felhasználása kizárólag a vonatkozó épületi megengedett. Jogosulatlan felhasználása, más személynek történő átadása, mindennemű másolása és sokszorosítása csak a tervező előzetes hozzájárulásával történhet.  
A dokumentáció nem használható fel alternatív műszaki megoldások pályázati kidolgozásához!

MUNKAKÖZI	2017.03.23.	V-1
Változás	Dátum	Rajzszám

**AKVILA-**

MÉRNÖKI-, ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
7623 PÉCS, UNGVÁR U. 6.  
MOBIL: 20/9571-431 E-MAIL: sas.gyula@online.hu

Haris Éva  
Szerkesztő

IFJ. SAS GYULA  
V.; EN-HŐ.; EN-ME.; EN-VI.; Vn.; 02-0397  
Épületvillamossági felelős tervező

Egyeztetők

Orvostechnológia: Keresz János Gyengeáram:  
Építész: Nagy Péter  
Denkinger József Gépész: Kertész János

Munka megnevezése:

Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika  
3. emelet DSA berendezés telepítése  
- 7624 Pécs, Rét u. 2. -

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI KIVITELI TERVE

Rajz megnevezése:

3.EMELET RÉSZLET VILLAMOS TERVE

Lépték: 1 : 50

Rajzszám: V - 1