szellőzőgépház
VI. emelet
3470
+17,0
C-45-ös szerelősín tartószerkezet
3/4"-os szennyszűrő
20*2,0 Pe.
meglévő fogyasztói vezeték
DriSteem XTP-0,48 tip. légnedvesítő
3/4" hga.
1.
7227,62
V. emelet
közlekedő
2300
+14,30
Padlástér
2" T.CS. 30m
1600
2" hga.
IV. emelet
3500
+10,50
1" hga.
III. emelet
közlekedő
3100
+7,00
leszerelendő mosdó
16*2,0 Pe.
1/2"
50*1,8 PI
32*1,8 PI
110*2,8 PI
40*1,8 PI
1%
Revíziós ajtó tömör falazatba építhető 600x600 mm-es
meglévő felhagyott szellőzetlő akna
leszerelendő mosdók
20*2,0 Pe.
Korábban leszerelt mosdó
meglévő víz-csatorna felszálló vezetékek
4.
2.
5.
3.
6.
I. emelet
3100
+3,50
földszint
±0,00
Meglévő kombinált hálózati víz alapvezeték (4"-os hga.)
3" hga.
leágazás a meglévő alapvezetékről
alagsor
2900
-3,25

2" T.CS. 30m

Tűzcsapszekrény, LUX-ADK tip.
MSZ EN 671-1 szerinti C-52 es tűzcsappal,
30 m-es alaktartó tömlővel, 12 kg-os porral oltóval,
szerelvényekkel, tömlőkifordítóval, piros színben.
méret: 950x650x250 mm
szerelési magasság: 1,6 m

Jelmagyarázat:

- Tervezett melegvíz vezeték, hőszigetelten szerelve.
- Tervezett hidegvíz vezeték, hőszigetelten szerelve.
- Tervezett szennyvíz vezeték födémben, falban, szerelve.
- Meglévő melegvíz vezeték.
- Tervezett hidegvíz vezeték.
- Meglévő szennyvíz vezeték.
- Bontandó víz-szennyvíz vezeték.

KERTÉSZ
ÉPÜLETGÉPÉSZ VÁLLALKOZÁSI Bt.
7627 PÉCS, Kispircsizma dűlő 24.
tel.: (30) 9-360-003

RAJZSZÁM: GV-8
MUNKASZÁM: 1703
MEGRENDELŐ: PTE Idegsebészeti Klinika
M.CÍME: Pécs, Rét utca 2.
LÉPTÉK: 1:50
TERV: Tűzivízvezeték kiépítés röntgen és kiszolgáló helyiségei víz-csatorna hálózatának átalakítása függőleges csőterve
DÁTUM: 2017.03.

SZERK.TERV.: Kertész Gábor
FEL.TERVEZŐ: Gernert Attila
MMK: G-T/02-1144