



### Jelmagyarázat:

Tervezett tűzvíz-hidegvíz vezetékek, hőszigeteltlen, szerelve.

Tűzvesztető, LUX-ADK típus.  
MSZ EN 671-1 szerinti C-32-es tűzcsappal,  
30 m-es átkapartó tömlővel, 12 kg-os portai oltóval,  
szerelevényekkel, tömlőkifordítóval, pincs szíjban,  
mértel: 950x650x250 mm  
szerelési magasság: 1,6 m



TCS.

KÉRTÉKSZÁM G/V-2	
KÉRTÉKSZÁM G/V-2	
7627 PÉCS, Készfőrtészna dltó 24. tel: (30) 9-360-003	
MUNKÁSZÁM 1703	
MEGEREDELŐ PTE Idegsebészeti Klinika	
MCME: Pécs, Rét utca 2.	
TERV: Tűzvízvezeték kiépítés Földszinti alaprajz	
LEPTÉK 1:50	
DATUM 2017.03.	
Kertész Gábor	
Gernert Attila	
SZERK. TERV.	FEL. TERVEZŐ
MMK-G-702-1144	